Edité le : 12/06/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE LE POET

Route Napoléon
05300 LE POET

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-74114
Identification échantillon : **LSE2506-47232-2** **Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05**
N° Analyse : 00146743 **N° Prélèvement :** 00137532
Nature: Eau à la production
Point de Surveillance : RESERVOIR DES FOURNIERS (R) **Code PSV : 0000000359**
Localisation exacte : ARRIVEE
Dept et commune : **05 LE POET**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 44,2795558400 **Y :** 5,8815913800
UGE : 0158 - ADDUCTION POET (DU)
Type d'eau : S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Type de visite : RP **Type Analyse :** TURB **Motif du prélèvement :** CV
Nom de l'exploitant : POET (MAIRIE DU)
LE VILLAGE
05300 LE POET
Nom de l'installation : BEFFIE(SCE DE LA) **Type** : CAP **Code** : 000359
Prélèvement : Prélevé le 10/06/2025 à 10h17 Réception au laboratoire le 10/06/2025 à 23h52
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / POMMELET Edeiss
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/06/2025 à 06h11

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain									
Température de l'eau	05TURB>>	11.9	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
pH sur le terrain	05TURB>>	7.2	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5 9	#
Chlore libre sur le terrain	05TURB>>	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	05TURB>>	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#

.../...

Edité le : 12/06/2025
Identification échantillon : LSE2506-47232-2
Destinataire : MAIRIE LE POET

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Caractéristiques organoleptiques								
Turbidité 05TURB>>	0.18	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2	#

05TURB>> TURBIDITE (ARS05-2025)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Marion MAJCHRZAK
Technicienne de Laboratoire