

Edité le : 29/07/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE LE POET

 Route Napoléon
 05300 LE POET

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-107100		
Identification échantillon :	LSE2607-16992-1	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05
Nature (1):	Eau de distribution		
Point de Surveillance (	POINT MOBILE	Code PSV (1):	0000002038
Localisation exacte (1	1 placette du lavoir CHEF LIEU-CHARETTE-DONNETS		
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui		
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /		
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non		
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /		
	Conditions de prélèvement : 1er Jet		
	Démontage de la partie terminale : Non / Mode de désinfection du robinet : Autre : aucun /		
	Maintien du cône stérile : Non		
Dept et commune (1):	05 POET (LE)		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,2850151000	Y :	5,8898992000
UGE (1):	0158 - ADDUCTION POET (DU)		
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite (1):	AU	Type Analyse (1):	EPCN
		Motif du prélèvement (1):	CP
Nom de l'exploitant (1):	POET (MAIRIE DU) LE VILLAGE 05300 LE POET		
Nom de l'installation (1):	CHEF LIEU LE POET+CHARETTE+DONNETS+	Type (1):	UDI
		Code (1):	001282
Réception :	Réception au laboratoire le 24/07/2026 à 00h07		
Prélèvement :	Prélevé le 23/07/2026 à 10h45		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DE LA PATELLIERE Tom		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

.../...

Réception : Réception au laboratoire le 24/07/2026 à 00h07

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures sur le terrain									
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	26.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	7.9	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	627	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	25		200	1100	#
Chlore libre sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Caractéristiques organoleptiques									
Turbidité	0.25	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2	#
Analyses physicochimiques <i>Analyses physicochimiques de base</i>									
pH	7.95	-	Potentiométrie	NF EN ISO 10523	2		6.5	9	#
Température de mesure du pH	17.6	°C		NF EN ISO 10523	15				
TH (Titre Hydrotimétrique)	29.27	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Titre alcalimétrique complet (TAC)	23.34	° f	Spectrophotométrie automatisée	ISO/TS 15923-2	0.5				#
Cations									
Calcium dissous	86.8	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1				#
Magnésium dissous	18.4	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.05				#
Métaux									
Nickel total au 1er jet	< 5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	5		20		#
Plomb total au 1er jet	< 2	µg/l Pb	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2		10		#
Cuivre total au 1er jet	0.015	mg/l Cu	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	0.010		2	1	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

05EPCN26 ANALYSE (EPCN) CU, NI, PB 1ER JET EAU DE DISTRIBUTION (ARS05-2026)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Nicolas ROUX
Valideur technique

