

Edité le : 28/07/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE LE POET

Route Napoléon
05300 LE POET

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-107100	
Identification échantillon :	LSE2607-14481-1	Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05
Nature (1):	Eau de distribution	
Point de Surveillance (	POINT MOBILE	Code PSV (1): 0000002038
Localisation exacte (1	Mr Garcia	
Dept et commune (1):	05 POET (LE)	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,2894692000	Y : 5,9004623000
UGE (1):	0158 - ADDUCTION POET (DU)	
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite (1):	AA	Type Analyse (1): CVM
		Motif du prélèvement (1): CV
Nom de l'exploitant (1):	POET (MAIRIE DU) LE VILLAGE 05300 LE POET	
Nom de l'installation (1):	CHEF LIEU LE POET+CHARETTE+DONNETS+	Type (1): UDI
		Code (1): 001282
Réception :	Réception au laboratoire le 24/07/2026 à 00h07	
Prélèvement :	Prélevé le 23/07/2026 à 10h12	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DE LA PATELLIERE Tom	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 24/07/2026 à 09h36

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative					
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative					

.../...

